

Jelenia Góra, dnia 18.01.2016 r.

OGŁOSZENIE

na serwis urządzeń kotłowni, wentylacji i klimatyzacji oraz przeeglądy okresowe w obiekcie Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze

Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro. Zamówienie realizowane z pominięciem procedur Ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze prosi wszystkich zainteresowanych o składanie ofert w związku z realizacją zamówienia **na serwis urządzeń kotłowni, wentylacji i klimatyzacji oraz przeglądy okresowe w obiekcie Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze**

Szczegółowy zakres prac:

1. Kotłownia gazowa

W zakres prac wchodzi

1.1 Wykonanie przeglądów miesięcznych – 1 raz w miesiącu w tym :

- sprawdzenie działania kotła i układów automatyki
- ewentualne czyszczenie filtroomulnika
- sprawdzenie systemów bezpieczeństwa (zawory bezpieczeństwa system aktywnego bezpieczeństwa gazu)
- kontrola jakości spalin
- korekta nastaw palnika i automatyki

1.2 Wykonywanie przeglądów głównych 2 razy w roku w tym

- czyszczenie kotła
- czyszczenie palnika
- czyszczenie filtroomulnika
- sprawdzenie działania kotła i układów automatyki
- ewentualne czyszczenie filtroomulnika
- sprawdzenie systemów bezpieczeństwa (zawory bezpieczeństwa systemu aktywnego)

2. Centrale wentylacyjne 5 kompletów (4 nawiewne , 1 nawiewno-wymiewna)

Serwis okresowy 2 razy w roku, w tym

- konserwacja central wentylacyjnych
- wymiana filtrów w zależności od potrzeb
- sprawdzenie działania presostatów
- sprawdzenie działania wentylatorów
- sprawdzenie działania siłowników
- sprawdzenie funkcjonalne central

3. Wentylatory dachowe 4 szt.

Serwis 2 razy w roku, w tym:

- sprawdzenie poprawności działania ewentualne oczyszczenie z kurzu

4. Pomiary układów wentylacji – pomiar wypływów z kratek wentylacyjnych

- pomiar wydatków z kratek wentylacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami z częstotliwością przewidziana prawem – badania będą możliwe do wykorzystania jako badania okresowe budynku

5. Konserwacja układu klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni 1 raz w roku

- czyszczenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, spryskanie środkiem bakteriobójczym

6. Konserwacja agregatu wody lodowej 1 raz w roku

- czyszczeni układu chłodnic powierzchniowych
- kontrola pracy sprężarek i automatyki

7. Konserwacja układu regulacji pary – parownika

- czyszczenie urządzenia
- sprawdzenie działania
- ewentualne doregulowanie układu

8. Naprawy , których nie obejmuje gwarancja, np. uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych w wyniku przepięć lub innej siły wyższej, aktów wandalizmu lub kradzieży itp.

9. Dostawy materiałów normalnie zużywających się podczas eksploatacji

10. Przegląd agregatu hydroforowego – 1 raz w roku

- sprawdzenie działania poprawności urządzenia
- pomiar prądów
- oczyszczenie z zanieczyszczeń zewnętrznych wynikających z normalnej eksploatacji urządzenia

Wymagania:

- Wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe
- Doświadczenie min. 5 lat

Oferty można składać w terminie **do dnia 22 stycznia 2016 r. do godz. 10.00** w siedzibie Książnicy Karkonoskie przy ul. Bankowej 27 w Jeleniej Górze.